

1424171/08

ZARAGOZA

En contestación a su escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de Zaragoza de solicitud de parte de intervención de bomberos y de Policía Local, debido a un apagón de luz en Parque Goya, el día 4 de diciembre de 2008, se envía copia del Parte de Intervención confeccionado y remitido por el Servicio contra Incendios y de Salvamentos, así como del informe de Policía Local como consecuencia de su intervención


I.C. de Zaragoza, 14 de abril de 2009.

EL JEFE DE LA UNIDAD

 **Zaragoza**
AYUNTAMIENTO

SERVICIO JURÍDICO DE SERVICIOS PÚBLICOS


Eduardo Miguel Larrosa Torralba





Zaragoza

AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA Y POLICÍA LOCAL

POLICÍA LOCAL
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL

ASUNTO: INFORME SOBRE APAGÓN DE LUZ DEL DÍA 04/12/08

FECHA: 11 de febrero de 2009-02-11

Nº EXPEDIENTE: 1424171/2008

En contestación al expediente de referencia, informar que la abajo firmante se encontraba realizando la Jefatura de Servicio de Policía Local el día de los hechos, y efectivamente se produjo un apagón generalizado en los sectores de Actur, Almozara, Casco Histórico y parte del distrito Centro sobre las 21 horas. La afección principal e inmediata que se produjo fue el apagado de todos los semáforos situados en las zonas anteriormente citadas, por lo que se cubrieron con efectivos de Policía Local todos los cruces posibles, dando prioridad a los más conflictivos o peligrosos.

El comunicado posterior que se dio por parte de la Emisora Central de Operaciones fue que varios ciudadanos habían escuchado explosiones en las inmediaciones de la calle Julián Gallego, lugar al que nos trasladamos rápidamente y en el que se encontraba una dotación del Cuerpo Nacional de Policía que también había sido enviado al lugar como consecuencia de las llamadas ciudadanas, no observando en ese momento nada anormal en el lugar, salvo cierto olor a humo que salía de unas alcantarillas situadas en la acera. Asimismo, los funcionarios del CNP manifestaron que anteriormente se habían desplazado a la Subestación Eléctrica de los Leones y allí fueron informados de que un incendio en un condensador de esa subestación había provocado el resto de sobrecargas e incendios encadenados en las líneas de alta tensión soterradas, y por consiguiente era el causante del apagón.

Instantes después se personó una dotación de bomberos en la confluencia de las calles Majas de Goya y Julián Gallego y procedió a la inspección de la alcantarilla situada junto al carril bici, de la que inicialmente salía humo, según manifestación de algunas personas allí presentes, comprobando que el incendio, si es que lo hubo, se encontraba sofocado, permaneciendo en el lugar hasta que se restableció la normalidad y se comprobó la ausencia de peligro, momento en que se desmontó el servicio de regulación de tráfico al haberse restituido la corriente eléctrica y estar normalizado el tráfico rodado.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

LA INTENDENTE-JEFE

- SERVICIOS PÚBLICOS
 INTENDENTE-PRINCIPAL ÁREA OPERATIVA



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE
SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

PARTE DE INTERVENCIÓN

Fecha: 04/12/2008
Número: 200808168
Día: 19

AVISO

Hora: 21:24:22 Origen: Policía municipal
Tipo de Siniestro: Incendio en un objeto aislado
Municipio: Zaragoza
Dirección: GASIFER. PLENA Nº 2
Localización:
Primera Información: Incendio de transformador

Tel.: 092

MATERIAL EMPLEADO

PAR VEHÍCULO	SALIDA PARQUE	LLEGADA S.	SALIDA S.	LLEGADA PARQUE	TIEMPO
PI SUL T39	04/12/08 21:26:06	21:30:02	21:35:04	04/12/08 21:45:08	00:19:02
PI OMC C33	04/12/08 21:27:42	21:30:02	21:33:26	04/12/08 21:42:18	00:14:37
TOTALES:	01/12/08 21:26:06			04/12/08 21:45:08	00:19:02

PERSONAL QUE HA PARTICIPADO

NOMBRE	C. N.	INICIO	FINAL	TIEMPO
VASQUEI HEREDIA SANTIAGO	806352	04/12/08 21:26:06	04/12/08 21:45:08	00:19:02
CONRILS ARANDA SERGIO	806317	04/12/08 21:26:06	04/12/08 21:45:08	00:19:02
SAS BLANCO JAVIER	806405	04/12/08 21:26:06	04/12/08 21:45:08	00:19:02
FUERTES ARRUTI SEMAN JESUS	806134	04/12/08 21:26:06	04/12/08 21:45:08	00:19:02
BLANCA MORAL SERGIO ANDRES	806396	04/12/08 21:26:06	04/12/08 21:45:08	00:19:02
DE HERRIS ARTIGAS JOSE IGNACIO	806162	04/12/08 21:27:42	04/12/08 21:42:18	00:14:37
COLE LOMBARON JOSE	806314	04/12/08 21:27:42	04/12/08 21:42:18	00:14:37

INTERVENCIONES

FECHA	HORA	CONCEPTO
04/12/08	21:30:00	Se avisa a electricas

HERIDOS

Vehic.	Nombre	DNI	Destino	Edad Sexo
--------	--------	-----	---------	-----------

COLABORADORES

COLABORADOR	PERM.	VEHI.	IDENTIFICACIÓN
Policia Municipal	2	I	K-19

SERVICIO SIN COBRO

OBSERVACIONES

INFORMES

El servicio es alertado ante la salida de humo de un transformador. Personados en el lugar, se observa que ha habido una explosión que ha despejado las dos tapas de acceso a la instalación. Se realiza una inspección en la que se ve que ha dejado de salir humo y no se observa fuego en el interior. Se da aviso a Eléctricas y se cierran las tapas para evitar cualquier peligro.
ESG 101

